



Инв. № подл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Производительность по сточным водам, м ³ /ч	6,0
Количество постов	4-6
Габаритные размеры, мм	
-длина	4000
-ширина	1900
-высота (без учета горловин)	1900

Примечания:

1. При разработке котлована между стенками котлована и ЛОС принять из расчета не менее 250мм с каждой стороны габаритов корпуса.
2. Корпус ЛОС размещать на основании из уплотненного песка толщиной не менее 100мм с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении.
3. Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 32.13330.2012 "Канализация.Наружные сети и сооружения"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.	Хаулина И.В.				
Т.контр.	Ковраев И.О.				
Н.контр.	Ковраев И.О.				
Утв.	Ягнов С.А.				

ТУ 4859-005-16243555-2016

Локальное очистное сооружение
(ЛОС) "Экора МО6"

Монтажная схема

Стадия	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1

ООО "Серво-Полимер"